

LISTE DES POTEAUX INCENDIE

Nature	Numéro	Localisation	Domaine	Diamètre colonne	Code anomalies	Débit en m3/h à 1 bar	OBSERVATIONS
P.I.	1	le Rochelot	Communale	90	15	25	
P.I.	2	la Malaise	Communale	100		33	
P.I.	3	la Basse Malaise	Communale	100		35	manque bouchon de 65mm
P.I.	4	Bessillac	Communale	70	49	45	
P.I.	5	la Borderie	Communale	70	50	17	
P.I.	6	usine du Bouchet	Communale	100	55	45	PI HS
P.I.	7	Boussignac	Communale	70	55	23	PI HS
P.I.	8	lotissement la Chataigneraie	Communale	100	49	54	
P.I.	9	la Croix du Rouzier	Communale	100		52	
P.I.	10	rte de St Martin de Jussac	Communale	70		77	
P.I.	11	monument aux morts	Communale	100	49	55	
P.I.	12	le Puy de Mallet - rte de Chabourde	Communale	100	5	30	
P.I.	13	Bourreblanche (scierie)	Communale	100		90	
P.I.	14	les Bordes	Communale	100	15	40	
P.I.	15	rte de Belac (entrée Pont à la Planche)	Communale	100		65	

Nature	Numéro	Localisation	Domaine	Volume en m3	Code anomalies	Accessibilité permanente			OBSERVATIONS
						MPR	CCF	FPT	
Etang	1	Boussignac	Privée						
Etang	2	le Bouchet	Privée						
Etang	3	la Croix de l'Age	Privée						
Etang	4	la Gaudine	Privée						
Etang	5	le Rochelat	Privée						

Nature	Numéro	Localisation	Domaine	Volume en m3	Code anomalies	Accessibilité permanente			OBSERVATIONS
						MPR	CCF	FPT	
Rivière	1	le Moulin de l'Hôpital							

Code anomalies : 15: débit insuffisant / 55: Hors service
 49: couvercle cassé / 5: à repeindre
 50: couvercle inexistant